

平成18年11月(11月7日採水)の水質検査結果は以下のとおりでした。

【浄水】

項目	単位	水質基準	採水場所	
			兵家浄水場系	竹内浄水場系
			兵家浄水場場内	竹内浄水場場内
一般細菌	個/mL	100	0	0
大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	9.5	13.3
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	5	<0.5	1.2
PH値		5.8~8.6	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	<1	<1
濁度	度	2	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L		0.6	0.4

すべての項目において水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています