

平成20年5月分(5月8日採水)の水質検査結果(毎月検査項目)は以下のとおりでした。

【原水】

項目	単位	水質基準	採水場所						
			新庄浄水場系					兵家浄水場系	竹内浄水場系
			南接合井	内池	滝ノ本池	中戸新池	ダブ池	別所池	上池
一般細菌	個/mL	—	≥300	126	90	106	98	220	170
大腸菌		—	検出する	検出しない	検出する	検出する	検出する	検出しない	検出する
塩化物イオン	mg/L	—	9.8	6.7	4.2	10.8	4.2	5.0	11.0
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	—	1.9	2.2	0.7	2.3	0.8	1.6	1.9
PH値		—	8.0	9.1	7.8	8.4	7.8	7.8	8.2
味		—	—	—	—	—	—	—	—
臭気		—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	沼沢臭
色度	度	—	7.0	5.2	1.5	6.0	3.2	4.6	8.5
濁度	度	—	1.1	1.8	2.3	1.2	3.1	5.6	1.6
アンモニア性窒素	mg/L	—	0.22	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05

【浄水】

項目	単位	水質基準	採水場所	
			兵家浄水場系	竹内浄水場系
			兵家浄水場場内	竹内浄水場場内
一般細菌	個/mL	100	0	0
大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	8.2	12.4
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	5	0.7	1.5
PH値		5.8~8.6	7.5	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	<1	<1
濁度	度	2	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L		0.7	0.9

☆ 浄水はすべての項目において水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。