

平成20年5月分(5月20日採水)の水質検査結果(省略不可項目・項目検査)は以下のとおりでした。

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	採水場所					
			新庄浄水場系			平岡受配水池系	兵家浄水場系	竹内浄水場系
			浄水場内	疋田	笛堂	忍海	加守	勝根
基1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
基9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6	0.08	0.08	0.09	<0.06	0.08	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06	0.020	0.025	0.024	0.003	0.010	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.04	0.015	0.014	0.015	<0.004	<0.004	0.007
基25	ジプロモクロロメタン	0.1	0.001	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1	0.027	0.037	0.035	0.005	0.015	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.2	0.016	0.019	0.019	<0.004	0.006	0.010
基29	ブromoジクロロメタン	0.03	0.006	0.010	0.009	0.002	0.004	0.005
基30	ブromoホルム	0.09	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08	0.002	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.05	0.05	0.05	-	0.03	0.04
基38	塩化物イオン	200	12.6	12.4	12.4	8.3	8.2	9.7
基39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300	62	67	66	-	45	49
基40	蒸発残留物	500	119	125	117	66	93	101
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5.0	1.4	1.3	1.3	<0.5	0.6	1.0
基47	PH値	5.8~8.6	7.4	7.5	7.5	7.2	7.4	7.4
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.4	0.3	0.4	0.8	0.3	0.4

☆ すべての項目において水質基準を満たしており、安全な水をお届けしています。