

平成27年6月分(6月11日採水)の水質検査結果(毎月検査項目・かび臭)は以下のとおりでした。

【原水】

項目	単位	水質基準	採水場所					
			新庄浄水場系				兵家浄水場系	竹内浄水場系
			南接合井	内池	中戸新池	ダブ池	別所池	上池
一般細菌	個/mL	—	≧300	223	47	≧300	216	86
大腸菌		—	検出する	検出する	検出しない	検出する	検出する	検出する
塩化物イオン	mg/L	—	5.3	6.2	6.1	3.9	4.5	8.5
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	—	1.2	2.8	3.7	1.3	2.6	2.8
PH値		—	7.4	7.7	8.0	7.9	7.6	7.8
味		—	—	—	—	—	—	—
臭気		—	沼沢臭	土臭	沼沢臭	沼沢臭	藻臭	藻臭
色度	度	—	5.3	7.1	9.5	5.2	12.6	7.7
濁度	度	—	1.4	6.9	6.0	2.6	11.9	4.3
アンモニア性窒素	mg/L	—	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

【浄水】

項目	単位	水質基準	採水場所							
			新庄浄水場系	兵家浄水場系	竹内浄水場系	新庄浄水場系		平岡受配水池系	兵家浄水場系	竹内浄水場系
			新庄浄水場場内	兵家浄水場場内	竹内浄水場場内	北花内	笛堂	忍海	加守	勝根
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	14.0	8.1	12.4	14.7	13.0	6.6	8.5	9.4
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	1.3	0.8	1.1	1.3	1.1	0.4	0.7	0.7
PH値		5.8~8.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L		0.6	0.6	0.3	0.3	0.5	0.7	0.4	0.4
ジェオスミン	mg/L	0.00001	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	—	—	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001

☆ 浄水はすべての項目において水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。