

平成31年4月分(4月11日採水)の水質検査結果(毎月検査項目)は以下のとおりでした。

### 【原水】

項目	単位	水質基準	採水場所						
			新庄浄水場系					兵家浄水場系	竹内浄水場系
			南接合井	内池	滝ノ本池	中戸新池	ダブ池	別所池	上池
一般細菌	個/mL	—	≧300	86	71	48	43	≧300	154
大腸菌		—	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出しない	検出する
塩化物イオン	mg/L	—	7.6	6.3	3.6	7.8	3.9	4.6	8.1
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	—	1.5	1.8	0.7	3.2	0.8	1.6	1.7
pH値		—	8.3	8.4	8.0	8.2	7.8	8.0	8.1
味		—	—	—	—	—	—	—	—
臭気		—	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭
色度	度	—	5.9	5.3	2.1	8.1	3.3	6.1	7.1
濁度	度	—	1.0	4.1	1.2	3.4	1.2	6.1	1.7
アンモニア態窒素	mg/L	—	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07

### 【浄水】

項目	単位	水質基準	採水場所	
			兵家浄水場系	竹内浄水場系
			兵家浄水場場内	竹内浄水場場内
一般細菌	個/mL	100	0	0
大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	7.0	14.6
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	0.6	0.8
pH値		5.8~8.6	7.6	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	<0.5	<0.5
濁度	度	2	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L		0.6	0.5

☆ 浄水はすべての項目において水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。