

長期包括管理運営業務委託にかかる質問書に対する回答について

No	要求水準書の項目	質問内容	回答
1	P2 図表 1-1-2 本件施設の概要	焼却施設（対象）における設備内容欄において、「計量機」との記載がありますが、法定点検のみとの理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。
2	P3 (5) 事業期間等エ	「事業終了後は、本件施設の機能確認、性能確認に合格することを条件とする。」との記載がありますが、事業終了前に行われる年次点検結果及び環境測定結果を基に判断するとの理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。
3	P3 (6) 運営維持管理の準備業務等	業務準備計画書等については、現在本施設の運転管理を受託しているものからの引継ぎ（教育訓練等）を受ける必要がない場合は、貴市と協議の上、作成しなくてもよいとの理解で宜しいでしょうか。	協議の上、対応します。
4	P3 (7) 事業期間終了時の取扱い（ア）A	「A 事業実施計画書（事業期間終了後の計画の立案等を含む）」との記載がありますが、次期受託者の運営方針やリスク管理（補修計画等）に伴う運営費等に関係するため、次期受託者の立案すべき項目と考えますので対象外との理解で宜しいでしょうか。	要求水準書のとおり提出して下さい。
5	P5 図表 1-2-2 本件施設における適正処理困難物	一般持込者が図表 1-2-2 適正処理困難物の搬入した場合、受託者が発見した際は持ち帰りを指導しますが、パッカー車等がごみピットに直投された物を発見した場合、施設内の貴市が指定する場所に保管するまでが業務範囲との理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。
6	P9 (12) 実績報告書の作成	「コストデータ」とは、各種使用量データとの理解で宜しいでしょうか。（購入価格等のデータ除く）性能発注による企業努力等の範疇であり実績報告書への記載義務はないと考えます。記載対象外との理解で宜しいでしょうか。	要求水準書のとおりでお願いします。
7	P11 図表 1-2-10 事業に関するリスク分担表	リスク項目「物価変動リスク」において、「一定の範囲内」との記載がありますが、一定の範囲については本業務委託契約書（案）等で近日中にご提示いただけるとの理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。

8	P11 図表 1-2-10 事業に関するリスク 分担表	リスク項目「不可抗力リスク/一定の範囲内」のリスク負担者が受託者になっておりますが、一定の範囲については本業務委託契約書（案）等で近日中にご提示いただけるとの理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。
9	P11 図表 1-2-10 事業に関するリスク 分担表	リスク項目「不可抗力リスク/一定の範囲内」の受託者のリスクは、天災等により対象設備機器の損害が発生した場合において現状復旧に必要な設備機器補修費用を受託者が一定の範囲内を負担するとの理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。
10	P11 図表 1-2-10 事業に関するリスク 分担表	施設・設備損傷リスクにおいて「市の加入する保険の範囲を超える場合のリスク」とありますが、市が加入する保険の種類をご教示ください。	建物総合損害共済です。
11	P11 図表 1-2-10 事業に関するリスク 分担表	施設・設備損傷リスクにおいて「市の加入する保険の範囲を超える場合のリスク」のリスク負担者が受託者となっておりますが、「図表 1-1-1 業務範囲」の施設・設備機器のリスクとの理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。
12	P11 図表 1-2-10 事業に関するリスク 分担表	リスク項目「ごみ量・ごみ質変動リスク」において、「ごみ量が契約で規定した範囲を著しく逸脱した場合、または、ごみ質が契約で規定した範囲を逸脱した場合」との記載がありますが、著しく逸脱した場合とは、施設の安定運転に影響が出た場合や、人件費、維持管理費等の追加固定費が発生した場合との理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。
13	P15 (6) 防火管理 ア	ア「・・・管理者を設置する事。」との記載がありますが、リサイクル施設、管理棟及び計量棟の管理は受託者とは別であり、受託者は防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にないため、防火管理者の設置は貴市との理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構ですが、防火責任者や法定点検については、受託者にてお願いします。
14	P15 (6) 防火管理 エ	「ごみピットについては、入念な防火管理を行うこと。」との記載がありますが、24時間運転ではないため、運転時間帯のみの防火管理との理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。

15	P15 5 施設保安・防犯体制 (3)	「本件施設内保安を実施し」との記載がありますが、リサイクル施設、管理棟及び計量棟の管理は受託者とは別であるため、機械警備以外は焼却施設のみが対象との理解で宜しいでしょうか。	本件施設にリサイクル施設も含まれているため警備等についてはセンター内全般を考えています。
16	P17 2 受入監視業務 (1)	「本件施設の施設内において、搬入が安全に行われるように、監視員を配置し、」との記載がありますが、敷地内とは年末年始等を除き、プラットホーム内と理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。
17	P19 (3)業務内容 イ	「施設内すべての」との記載がありますが、「施設内」とは「本件施設」との理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。ただし、クリーンセンターにおける機器の簡易な部分は含みます。
18	P22 図表 5-2-1 法定点検、検査項目(参考)	「消防用設備」の法定点検については、「本件施設」が対象との理解で宜しいでしょうか。	クリーンセンター全体です。
19	P22 図表 5-2-1 法定点検、検査項目(参考)	一般廃棄物処理施設の「精密機能検査」については、焼却施設のみが対象との理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。
20	P22 図表 5-2-1 法定点検、検査項目(参考)	電気事業法における電気工作物の法定点検について記載がありませんが、リサイクル施設、管理棟及び計量棟の管理は受託者とは別であるため、電気主任技術者の選任については、現在選任している内容(届出)から変更しないとの理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。ただし、法定点検については受託者で行うものとします。
21	P22 図表 5-2-1 法定点検、検査項目(参考)	消防点検及び電気工作物の法定点検結果に伴う、修繕等の費用について受託者が負担するのは「別紙5 管理範囲」が対象との理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。
22	P23 図表 5-2-2 分析項目及び測定頻度	測定項目の作業環境において、作業検体数が「3」となっていますが、採取場所については「2カ所」となっております。採取場所または検体数についてご教示ください。	ダイオキシン類、粉じんの採取箇所については、焼却炉周辺、灰出し室、ばいじん処理室です。
23	P23 図表 5-2-2 分析項目及び測定頻度	「騒音」「振動」「悪臭」については、別紙3及び現地閲覧において記載がありませんでしたが、実績についてご教示ください。	実績はありません。

24	P25 5 消耗品・用役 調達業務 (2) (ア)	「(ア) 日常点検で交換を行うプラント 機器消耗品、潤滑油脂及び工場棟内建築 設備消耗品」と記載がありますが、 <u>工場 棟内</u> とは、「本件施設」(焼却施設)と の理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。
25	P28 図表 1-1 業務 分担表	運転管理業務に「運転計画等に基づく焼 却施設及びリサイクル施設の適正な運転 管理」との記載がありますが、リサイクル 施設は含まれないとの理解で宜しいで しょうか。	その内容で結構です。
26	P28 図表 1-1 業務 分担表	余熱利用業務に「運転計画に基づく余熱 利用計画の作成」との記載がありますが、 場外余熱利用がない為、対象外との理解で 宜しいでしょうか。	場内余熱利用している設備の計画を お願いします。
27	P28 図表 1-1 業務 分担表	清掃業務に「啓発・管理施設及び付帯・ 外構施設の清掃」との記載がありますが、 清掃業務は別紙 5 に示す焼却施設及び共 有部分との理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。
28	P28 図表 1-1 業務 分担表	警備業務「啓発・管理施設の防火管理」 との記載がありますが、具体的な内容につ いてご教示ください。	防火管理における巡回・確認などで す。(ただし、詳細は協議可としま す。)
29	P28 図表 1-1 業務 分担表	5 施設保安・防犯体制(15 ページ)で は、本件施設等が対象となっていますが、 業務分担の警備業務「敷地内全域の警備 (防犯等)」となっております。想定されて いる具体的な対象範囲及び警備(防犯等) 方法についてご教示ください。	焼却施設運転稼働中の警備で、巡回 範囲についてはクリーンセンター敷 地全般(駐車場含む)です。
30	第 9 号様式-3	「有資格者の配置」について、「2 級ボ イラー技師」「乾燥設備作業主任者」につ いては、本施設に直接関係ない為、該当 しないとの理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。
31	第 9 号様式-3	「雇用関係を証する書類を添付するこ と。」との記載がありますが、雇用関係を 証明する書類は「健康保険被保険者証」 で宜しいでしょうか	その内容で結構です。
32	第 9 号様式-3	「本様式の添付書類として廃棄物処理施 設技術管理者を証する書類の写し、配置 予定者の経歴書及び応募者と配置予定者 との雇用関係を証する書類を添付するこ と。」との記載がありますが、添付資料の 内容(会社名)で応募者が特定されるた め、添付資料については、廃棄物処理施 設技術管理者を証する書類の写しのみ提	その内容で結構です。

		出との理解で宜しいでしょうか。	
33	第9号様式-6	「前処理設備及び生物処理設備の運転管理」及び「その他水処理に関する運転管理」との記載がありますが、本件施設においては該当しないと考えますが、運転管理を行う具体的な設備についてご教示ください。	除外してください。
34	第9号様式-7	「受入管理（搬入物の計量及び受入室での対応）」との記載がありますが、本事業では対象外との理解で宜しいでしょうか。	計量棟での対応は発注者で行いますが、プラットホームでの受入については、受注者で行います。
35	第9号様式-9	「トラックスケールの補修について」は別紙5の管理範囲外となりますので、対象外という理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。
36	第9号様式-9	「ガス利用設備の腐食発生個所の補修」の記載がありますが、ガス利用設備とはどのような設備でしょうか、ご教示ください。	除外してください。
37	第9号様式-9	「水槽の防食工事について」の記載がありますが、防食工事の必要な水槽とは具体的にはどのような水槽でしょうか、ご教示ください。	除外してください。
38	第9号様式-9	「(10年間の補修計画は第9号様式に記載すること。）」との記載がありますが、受託者で任意に作成するとの理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。
39	その他	募集要項にて、予定価格（消費税を除く金額）の記載がありますが、最低制限価格の設定はないとの理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。
40	その他	委託契約書（案）についてご提示いただけるのでしょうか、また質問は可能でしょうか。	後日、審査対象業者に提示させていただく予定です。また、質問については、内容精査の上、回答可能な場合には回答いたします。

41	その他	募集要項に「(別紙審査基準参照)」との記載がありますが、審査項目及び配点、入札価格の評価点等、ご提示いただけるのでしょうかご教示ください。	後日、審査対象業者に提示させていただく予定です。
42	その他	委託料の請求について、委託契約書(案)等で提示されるとの理解で宜しいでしょうか。(内訳(変動費・固定費)、算出方法、請求頻度、請求方法、物価変動に伴う委託料の見直し他)	その内容で結構です。
43	その他	委託料請求について、各年度ごとの支払い金額の上限はありますでしょうか、また平準化についてどのようにお考えでしょうか。	現時点では各年度ごとの金額は設定しておりません。年ごとの委託料の提案をしていただいて結構です。
44	その他	運営期間初年度について令和3年3月1日~3月31日までの期間については、点検・補修等は発生せず、また電気・水道を除く薬品等の用役については、引き渡し時の量を記録し、本契約終了時に同量以上を引き渡せばよいとの理解で宜しいでしょうか。	その内容で結構です。
45	その他	貴市より貸与頂ける重機(フォークリフト他)がありましたらご教示ください。	油圧ショベル(クローラ式)、フォークリフト等を必要に応じ申し出の上、使用いただいて結構です。