

令和3年6月分(6月8日採水)の水質検査結果(毎月検査項目・かび臭)は以下のとおりでした。

【原水】

項目	単位	水質基準	採水場所	
			兵家浄水場系	竹内浄水場系
			別所池	上池
一般細菌	個/mL	100	68	24
大腸菌		検出しない	検出しない	検出する
塩化物イオン	mg/L	200	4.1	7.3
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	1.8	2.4
pH値		5.8~8.6	7.5	8.4
味		異常なし	—	—
臭気		異常なし	沼沢臭	藻臭
色度	度	5	7.0	7.0
濁度	度	2	6.4	3.3
アンモニア態窒素	mg/L	—	<0.05	<0.05

【浄水】

項目	単位	水質基準	採水場所			
			兵家浄水場系		竹内浄水場系	
			兵家浄水場場内	加守	竹内浄水場場内	勝根
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0
大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	8.5	8.5	13.7	9.1
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	0.6	0.6	1.1	0.7
pH値		5.8~8.6	7.4	7.3	7.7	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L		0.5	0.3	0.5	0.4
ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	<0.000001	—	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	<0.000001	—	<0.000001

☆ 浄水はすべての項目において水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。