

平成27年10月分(10月15日採水)の水質検査結果(毎月検査項目)は以下のとおりでした。

【原水】

項目	単位	水質基準	採水場所						
			新庄浄水場系					兵家浄水場系	竹内浄水場系
			南接合井	内池	滝ノ本池	中戸新池	ダブ池	別所池	上池
一般細菌	個/mL	—	≥300	≥300	≥300	≥300	≥300	≥300	224
大腸菌		—	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する
塩化物イオン	mg/L	—	7.9	5.8	3.8	4.2	3.8	4.9	7.1
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	—	1.4	3.5	0.6	2.4	0.7	1.6	2.1
PH値		—	7.9	8.8	7.9	7.8	7.6	8.6	8.4
味		—	—	—	—	—	—	—	—
臭気		—	異常なし	異常なし	異常なし	藻臭	異常なし	異常なし	藻臭
色度	度	—	6.8	14.8	3.1	10.7	3.7	5.9	8.4
濁度	度	—	1.5	17.3	3.2	6.4	2.1	6.0	3.5
アンモニア性窒素	mg/L	—	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

【浄水】

項目	単位	水質基準	採水場所	
			兵家浄水場系	竹内浄水場系
			兵家浄水場場内	竹内浄水場場内
一般細菌	個/mL	100	0	0
大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	9.2	12.2
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	0.5	0.9
PH値		5.8~8.6	7.4	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	<1	<1
濁度	度	2	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L		0.8	0.9

☆ 浄水はすべての項目において水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。