

平成28年9月分(9月8日採水)の水質検査結果(毎月検査項目・かび臭)は以下のとおりでした。

【原 水】

項 目	単位	水質基準	採水場所	
			兵家浄水場系	竹内浄水場系
			別所池	上池
一般細菌	個/mL	－	≧300	≧300
大腸菌		－	検出する	検出する
塩化物イオン	mg/L	－	4.3	6.5
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	－	2.1	2.9
pH値		－	8.0	9.3
味		－	－	－
臭気		－	沼沢臭	沼沢臭
色度	度	－	13.5	13.9
濁度	度	－	15.2	4.5
アンモニア態窒素	mg/L	－	<0.05	<0.05

【浄 水】

項 目	単位	水質基準	採水場所							
			新庄浄水場系	兵家浄水場系	竹内浄水場系	新庄浄水場系		平岡受配水池系	兵家浄水場系	竹内浄水場系
			新庄浄水場場内	兵家浄水場場内	竹内浄水場場内	北花内	笛堂	忍海	加守	勝根
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	12.6	10.0	12.0	12.5	12.3	6.9	9.8	10.4
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	1.1	0.9	1.4	1.0	1.0	0.5	0.8	1.0
pH値		5.8～8.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L		0.8	0.5	1.0	0.3	0.7	0.8	0.5	0.6
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	－	－	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	－	－	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001

☆ 浄水はすべての項目において水質基準を満たしており、安全な水をお届けしています。