

令和5年1月分(1月19日採水)の水質検査結果(毎月検査項目)は以下のとおりでした。

【原水】

項目	単位	水質基準	採水場所						
			新庄浄水場系			兵家浄水場系	竹内浄水場系		
			南接合井	内池	滝ノ本池	中戸新池	ダブ池	別所池	上池
一般細菌	個/mL	100	174	工事中	20	98	154	32	155
大腸菌		検出しない	検出する		検出する	検出する	検出しない	検出しない	検出する
塩化物イオン	mg/L	200	6.6		3.6	7.5	3.7	4.5	13.1
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	1.3		0.5	2.8	0.7	1.2	1.7
pH値		5.8~8.6	7.7		7.8	8.4	8.0	7.7	7.9
味		異常なし	—		—	—	—	—	—
臭気		異常なし	沼沢臭		異常なし	油様臭	異常なし	沼沢臭	青草臭
色度	度	5	4.3		1.1	6.2	2.9	3.1	7.6
濁度	度	2	1.2		0.6	2.7	1.7	3.5	5.6
アンモニア態窒素	mg/L	—	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

【浄水】

項目	単位	水質基準	採水場所	
			兵家浄水場系	竹内浄水場系
			兵家浄水場場内	竹内浄水場場内
一般細菌	個/mL	100	0	0
大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	7.6	20.8
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	0.6	0.9
pH値		5.8~8.6	7.5	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	<0.5	<0.5
濁度	度	2	0.5	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	—	0.6	0.6

☆ 浄水はすべての項目において水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。