

令和5年7月分(7月18日採水)の水質検査結果(毎月検査項目)は以下のとおりでした。

【原水】

項目	単位	水質基準	採水場所				
			新庄浄水場系			兵家浄水場系	竹内浄水場系
			南接合井	中戸新池	ダブ池	別所池	上池
一般細菌	個/mL	100	≥300	≥300	254	160	84
大腸菌		検出しない	検出する	検出する	検出する	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	5.2	3.6	3.4	4.1	7.4
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	1.5	2.6	1.1	2.4	2.5
pH値		5.8~8.6	7.7	8.4	7.9	7.9	8.6
味		異常なし	—	—	—	—	—
臭気		異常なし	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭
色度	度	5	5.8	2.6	4.8	6.2	7.2
濁度	度	2	1.7	7.2	1.4	9.1	2.5
アンモニア態窒素	mg/L	—	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

【浄水】

項目	単位	水質基準	採水場所	
			兵家浄水場系	竹内浄水場系
			兵家浄水場場内	竹内浄水場場内
一般細菌	個/mL	100	0	0
大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	9.9	12.6
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	0.8	1.0
pH値		5.8~8.6	7.6	7.6
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	<0.5	<0.5
濁度	度	2	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.8	0.7

☆ 浄水はすべての項目において水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。