

令和7年3月分(3月6日採水)の水質検査結果(毎月検査項目)は以下のとおりでした。

### 【原水】

項目	単位	水質基準	採水場所						
			新庄浄水場系				竹内浄水場系	兵家浄水場系	
			南接合井	内池	滝ノ本池	中戸新池	ダブ池	上池	
一般細菌	個/mL	100	130	工事中	89	94	19	100	31
大腸菌		検出しない	検出する		検出する	検出する	検出する	検出する	検出する
塩化物イオン	mg/L	200	8.4		3.5	7.7	3.7	28.0	4.7
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	1.5		1.0	2.4	1.0	1.9	1.4
pH値		5.8~8.6	7.4		7.5	7.7	7.6	7.5	7.4
味		異常なし	—		—	—	—	—	—
臭気		異常なし	藻臭		沼沢臭	藻臭	沼沢臭	沼沢臭	異常なし
色度	度	5	4.8		3.6	4.6	3.4	6.4	3.5
濁度	度	2	1.1		6.1	8.9	1.9	2.0	4.4
アンモニア態窒素	mg/L	—	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

### 【浄水】

項目	単位	水質基準	採水場所							
			新庄浄水場系	兵家浄水場系	竹内浄水場系	新庄浄水場系		平岡受配水池系	兵家浄水場系	竹内浄水場系
			新庄浄水場場内	兵家浄水場場内	竹内浄水場場内	北花内	笛堂	忍海	加守	勝根
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	9.8	9.4	31.5	10.1	9.7	9.7	10.8	15.1
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	0.6	0.4	0.9	0.6	0.4	<0.3	0.4	0.5
pH値		5.8~8.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	—	0.7	0.7	0.6	0.4	0.8	0.8	0.6	0.7

☆ 浄水はすべての項目において水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。