

令和7年7月分(7月17日採水)の水質検査結果(毎月検査項目)は以下のとおりでした。

【原 水】

項 目	単位	水質基準	採水場所					
			新庄浄水場系				兵家浄水場系	竹内浄水場系
			南接合井	内池	中戸新池	ダブ池	別所池	上池
一般細菌	個/mL	100	300≦	220	220	300≦	140	300≦
大腸菌		検出しない	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する
塩化物イオン	mg/L	200	3.9	4.7	4.1	3.2	4.0	6.8
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	5.0	2.5	2.3	1.3	0.7	2.5
pH値		5.8～8.6	7.8	7.9	8.5	7.7	8.0	8.0
味		異常なし	—	—	—	—	—	—
臭気		異常なし	藻臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	藻臭
色度	度	5	36	8.1	3.4	6.3	8.1	19
濁度	度	2	33	2.8	7.3	1.0	9.1	14
アンモニア態窒素	mg/L	—	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03

【浄 水】

項 目	単位	水質基準	採水場所	
			兵家浄水場系	竹内浄水場系
			兵家浄水場場内	竹内浄水場場内
一般細菌	個/mL	100	1	0
大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	9.3	19.0
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	1.9	1.5
pH値		5.8～8.6	7.6	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	<0.5	0.6
濁度	度	2	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		1.1	2.0

☆ 浄水はすべての項目において水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。