

令和7年9月分(9月16日採水)の水質検査結果(毎月検査項目・かび臭)は以下のとおりでした。

【原 水】

項 目	単位	水質基準	採水場所	
			兵家浄水場系	竹内浄水場系
			別所池	上池
一般細菌	個/mL	100	≧300	≧300
大腸菌		検出しない	検出する	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	4.4	7.3
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	2.2	2.9
pH値		5.8～8.6	8.7	9.1
味		異常なし	－	－
臭気		異常なし	沼沢臭	沼沢臭
色度	度	5	6.4	3.7
濁度	度	2	12.0	7.9
アンモニア態窒素	mg/L	－	<0.02	<0.02

【浄 水】

項 目	単位	水質基準	採水場所							
			新庄浄水場系	兵家浄水場系	竹内浄水場系	新庄浄水場系		平岡受配水池系	兵家浄水場系	竹内浄水場系
			新庄浄水場場内	兵家浄水場場内	竹内浄水場場内	北花内	笛堂	忍海	加守	勝根
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	14.0	9.4	15.0	12.0	12.0	7.5	9.5	11.0
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	1.0	0.9	1.6	0.8	0.7	0.5	0.9	1.1
pH値		5.8～8.6	7.3	7.6	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L		0.7	0.8	0.4	0.3	0.4	0.7	0.5	0.6
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000004	－	－	0.000003	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	－	－	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.007	－	－	0.010	0.009	－	－	－

☆ 浄水はすべての項目において水質基準を満たしており、安全な水をお届けしています。