

令和7年12月分(12月18日採水)の水質検査結果(毎月検査項目)は以下のとおりでした。

【原水】

項目	単位	水質基準	採水場所								
			竹内浄水場系		兵家浄水場系		新庄浄水場系				
			上池	別所池	南接合井	内池	滝ノ本池	中戸新池	ダブ池		
一般細菌	個/mL	100	300	>300	>300	>300	>300	>300	>300		
大腸菌		検出しない	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する		
塩化物イオン	mg/L	200	7.4	4.5	7.3	5.7	3.6	6.9	3.7		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	1.6	1.2	1.9	2.7	1.0	2.8	0.9		
pH値		5.8~8.6	7.8	7.6	7.7	8.5	8.0	7.9	7.8		
味		異常なし	—	—	—	—	—	—	—		
臭気		異常なし	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	藻臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭		
色度	度	5	4.8	3.4	5.7	5.0	2.2	9.0	3.9		
濁度	度	2	1.9	4.8	0.5	7.1	1.3	7.4	1.4		
アンモニア態窒素	mg/L	—	0.02	0.05	0.03	<0.02	<0.02	0.03	<0.02		

【浄水】

項目	単位	水質基準	採水場所									
			新庄浄水場系		兵家浄水場系		竹内浄水場系		新庄浄水場系	平岡受配水池系	兵家浄水場系	竹内浄水場系
			新庄浄水場場内	兵家浄水場場内	竹内浄水場場内	北花内	笛堂	忍海	加守	勝根		
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない		
塩化物イオン	mg/L	200	12	9.1	11	10	10	9.1	9.4	9.1		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	0.7	0.7	0.9	0.4	0.4	<0.3	0.5	0.5		
pH値		5.8~8.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5		
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
残留塩素	mg/L	—	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8		