

令和8年2月分(2月9日採水)の水質検査結果(毎月検査項目)は以下のとおりでした。

【原水】

項目	単位	水質基準	採水場所						
			新庄浄水場系					兵家浄水場系	竹内浄水場系
			南接合井	内池	滝ノ本池	中戸新池	ダブ池	別所池	上池
一般細菌	個/mL	100	170	80	140	79	31	55	32
大腸菌		検出しない	検出する	検出しない	検出する	検出する	検出する	検出しない	検出する
塩化物イオン	mg/L	200	8.8	5.8	3.6	9.0	3.7	4.8	13
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	1.6	1.6	0.7	2.8	0.6	0.9	1.4
pH値		5.8~8.6	7.6	8.3	7.9	7.8	7.8	7.5	7.7
味		異常なし	—	—	—	—	—	—	—
臭気		異常なし	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭
色度	度	5	4.4	2.8	1.5	8.0	2.3	2.0	4.5
濁度	度	2	0.5	5.7	1.1	16	1.0	4.7	3.6
アンモニア態窒素	mg/L	—	0.04	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.05	<0.02

【浄水】

項目	単位	水質基準	採水場所							
			新庄浄水場系	兵家浄水場系	竹内浄水場系	新庄浄水場系		平岡受配水池系	兵家浄水場系	竹内浄水場系
			新庄浄水場場内	兵家浄水場場内	竹内浄水場場内	北花内	笛堂	忍海	加守	勝根
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	10	9.1	23	11	11	11	11	12
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4
pH値		5.8~8.6	7.6	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	—	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6

☆ 浄水はすべての項目において水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。