

令和8年3月分(3月12日採水)の水質検査結果(毎月検査項目)は以下のとおりでした。

【原水】

項目	単位	水質基準	採水場所						
			新庄浄水場系					竹内浄水場系	兵家浄水場系
			南接合井	内池	滝ノ本池	中戸新池	ダブ池	上池	別所池
一般細菌	個/mL	100	>300	210	190	180	66	160	76
大腸菌		検出しない	検出する	検出しない	検出しない	検出する	検出する	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	15.0	5.5	3.5	8.8	3.7	19.0	5.3
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	2.1	1.6	0.8	2.4	0.6	1.7	1.1
pH値		5.8~8.6	7.3	8.7	7.9	8.0	8.0	7.7	7.6
味		異常なし	-	-	-	-	-	-	-
臭気		異常なし	土臭	青草臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭
色度	度	5	17.0	5.5	1.1	5.7	2.5	6.4	2.1
濁度	度	2	2.4	2.1	0.6	22.0	0.9	4.3	4.9
アンモニア態窒素	mg/L	-	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.08	<0.02

【浄水】

項目	単位	水質基準	採水場所							
			新庄浄水場系	兵家浄水場系	竹内浄水場系	新庄浄水場系		平岡受配水池系	兵家浄水場系	竹内浄水場系
			新庄浄水場場内	兵家浄水場場内	竹内浄水場場内	北花内	笛堂	忍海	加守	勝根
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	10.0	9.5	33.0	11.0	11.0	11.0	11.0	14.0
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	0.6	0.8	1.0	0.5	0.5	<0.3	0.6	0.6
pH値		5.8~8.6	7.6	7.5	7.3	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	-	0.3	0.7	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6

☆ 浄水はすべての項目において水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。