令和8年7月分（7月7日採水）の水質検査結果（原水全項目）は以下のとおりでした。

定期検査項目	基準値 (mg/L)	採水場所	
		竹内浄水場系	兵家浄水場系
		上池	別所池
一般細菌	100個/ml	＞300	＞300
大腸菌	不検出	検出する	検出する
カドミウム及びその化合物	0.003	＜0.0003	＜0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	＜0.00005	＜0.00005
セレン及びその化合物	0.01	＜0.001	＜0.001
鉛及びその化合物	0.01	＜0.001	＜0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	＜0.001	＜0.001
六価クロム化合物	0.02	＜0.002	＜0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.032	0.006
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	＜0.001	＜0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.53	0.69
フッ素及びその化合物	0.8	0.09	0.05
ホウ素及びその化合物	1.0	0.02	＜0.01
四塩化炭素	0.002	＜0.0002	＜0.0002
1，4－ジオキサン	0.05	＜0.005	＜0.005
シス－1，2－ジクロロエチレン及び トランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04	＜0.001	＜0.001
ジクロロメタン	0.02	＜0.001	＜0.001
テトラクロロエチレン	0.01	＜0.001	＜0.001
トリクロロエチレン	0.01	＜0.001	＜0.001
PFOS及びPFOA	0.00005	0.000011	0.000008
ベンゼン	0.01	＜0.001	＜0.001
亜鉛及びその化合物	1.0	＜0.01	＜0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.02	0.23
鉄及びその化合物	0.3	0.09	0.23
銅及びその化合物	1.0	＜0.01	＜0.01
ナトリウム及びその化合物	200	7.7	5.8
マンガン及びその化合物	0.05	0.024	0.025
塩化物イオン	200	5.9	3.3
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300	61	35
蒸発残留物	500	110	87
陰イオン界面活性剤	0.2	＜0.02	＜0.02
ジェオスミン	0.00001	0.000002	0.000001
2－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000002	＜0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	＜0.005	＜0.005
フェノール類	0.005	＜0.0005	＜0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	2.7	2.4
pH値	5.8～8.6	7.9	7.5
臭気	異常なし	沼沢臭	沼沢臭
色度	5度	8.0	10
濁度	2度	2.8	5.8
アンモニア態窒素	－	0.02	0.05

(※)PFOS及びPFOAの和として