令和8年7月分（7月14日採水）の水質検査結果（浄水全項目）は以下のとおりでした。

番号	定期検査項目	基準値	採水場所(浄水)					
			新庄浄水場系			平岡受配水池系	兵家浄水場系	竹内浄水場系
		(mg/L)	場内給水栓	北花内	笛 堂	忍 海	加 守	勝 根
基1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
基4	水銀及びその化合物	0.0005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
基5	セレン及びその化合物	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
基6	鉛及びその化合物	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
基8	六価クロム化合物	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
基9	亜硝酸態窒素	0.04	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.48	0.43	0.33	0.21	0.67	0.70
基12	フッ素及びその化合物	0.8	0.07	0.06	0.05	＜0.05	0.06	0.06
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
基14	四塩化炭素	0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
基15	1，4－ジオキサン	0.05	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
基16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
基17	ジクロロメタン	0.02	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
基20	PFOS及びPFOA(※)	0.00005	0.000009	0.000008	0.000004	＜0.000002	0.000006	0.000006
基21	ベンゼン	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
基22	塩素酸	0.6	0.18	0.11	0.09	＜0.06	0.22	0.16
基23	クロロ酢酸	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
基24	クロロホルム	0.06	0.025	0.026	0.020	0.008	0.024	0.017
基25	ジクロロ酢酸	0.03	0.008	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004
基26	ジブロモクロロメタン	0.1	＜0.001	0.001	0.002	0.003	＜0.001	＜0.001
基27	臭素酸	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
基28	総トリハロメタン	0.1	0.031	0.034	0.028	0.016	0.029	0.021
基29	トリクロロ酢酸	0.03	0.016	0.017	0.012	0.004	0.017	0.011
基30	ブロモジクロロメタン	0.03	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004
基31	ブロモホルム	0.09	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
基32	ホルムアルデヒド	0.08	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
基33	亜鉛及びその化合物	1.0	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02	0.02
基35	鉄及びその化合物	0.3	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
基36	銅及びその化合物	1.0	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
基37	ナトリウム及びその化合物	200	8.4	8.0	7.3	6.0	8.1	7.9
基38	マンガン及びその化合物	0.05	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
基39	塩化物イオン	200	12	11	9.4	7.0	9.8	10
基40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300	66	61	52	35	42	43
基41	蒸発残留物	500	125	117	94	65	88	94
基42	陰イオン界面活性剤	0.2	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
基43	ジェオスミン	0.00001	0.000007	0.000006	0.000003	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
基44	2－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002
基45	非イオン界面活性剤	0.02	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
基46	フェノール類	0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	1.3	1.1	0.8	0.4	0.9	0.9
基48	pH値	5.8～8.6	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3
基49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基51	色度	5度	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
基52	濁度	2度	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	遊離残留塩素	－	0.5	0.2	0.5	0.7	0.3	0.5

(※)PFOS及びPFOAの和として

☆　すべての項目で水質基準を満たしており、安全な水をお届けしています。