令和8年7月分(7月23日採水)の水質検査結果(毎月検査項目)は以下のとおりでした。

【 原 水 】

項　目	単位	水質基準	採水場所		
			新庄浄水場系		
			内池	中戸新池	ダブ池
一般細菌	個/mL	100	85	＞300	＞300
大腸菌		検出しない	検出する	検出しない	検出する
塩化物イオン	mg/L	200	4.8	4.5	3.6
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	2.9	3.5	1.2
pH値		5.8～8.6	8.8	8.6	8.0
味		異常なし	－	－	－
臭気		異常なし	生ぐさ臭	沼沢臭	沼沢臭
色度	度	5	7.1	8.0	5.0
濁度	度	2	2.9	12	1.4
アンモニア態窒素	mg/L	ー	＜0.02	＜0.02	＜0.02

【 浄 水 】

項　目	単位	水質基準	採水場所	
			兵家浄水場系	竹内浄水場系
			兵家浄水場場内	竹内浄水場場内
一般細菌	個/mL	100	0	0
大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	9.4	12
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3	1.0	1.1
pH値		5.8～8.6	7.3	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	＜0.5	＜0.5
濁度	度	2	＜0.1	＜0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.8

☆　浄水はすべての項目において水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。