令和8年8月分（8月18日採水）の水質検査結果（毎月検査項目・かび臭・トリクロロ酢酸）は以下のとおりでした。

【 原 水 】

項　目	単位	水質基準	採水場所					
			新庄浄水場系				兵家浄水場系	竹内浄水場系
			南接合井	内池	中戸新池	ダブ池	別所池	上池
一般細菌	個/mL	100	＞300	＞300	＞300	＞300	＞300	＞300
大腸菌		検出しない	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	5.0	5.3	4.4	3.6	4.2	9.3
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	3	1.3	3.5	2.8	1.0	2.1	2.5
pH値		5.8～8.6	7.5	7.9	8.5	7.8	8.0	8.8
味		異常なし	－	－	－	－	－	－
臭気		異常なし	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭	沼沢臭
色度	度	5	4.6	10	5.1	5.8	6.4	6.5
濁度	度	2	1.2	7.8	7.3	1.4	12	3.4
アンモニア態窒素	mg/L	－	＜0.02	0.03	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02

【 浄 水 】

項　目	単位	水質基準	採水場所							
			新庄浄水場系	兵家浄水場系	竹内浄水場系	新庄浄水場系		平岡受配水池系	兵家浄水場系	竹内浄水場系
			新庄浄水場場内	兵家浄水場場内	竹内浄水場場内	北花内	笛堂	忍海	加守	勝根
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	13	10	14	9.6	9.4	6.1	11	11
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	3	1.1	0.9	1.4	0.8	0.7	0.3	0.9	0.9
pH値		5.8～8.6	7.5	7.6	7.7	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
濁度	度	2	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
残留塩素	mg/L	―	1.0	0.8	0.4	0.5	0.6	0.8	0.3	0.4
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000004	－	－	0.000002	0.000002	＜0.000001	＜0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000003	－	－	0.000002	0.000002	0.000001	＜0.000001	＜0.000001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.009	－	－	0.008	0.008	－	－	－

☆　浄水はすべての項目において水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。