令和8年9月分（9月8日採水）の水質検査結果（毎月検査項目・かび臭）は以下のとおりでした。

【原水】

項　目	単位	水質基準	採水場所	
			兵家浄水場系	竹内浄水場系
			別所池	上池
一般細菌	個/mL	100	＞300	＞300
大腸菌		検出しない	検出する	検出する
塩化物イオン	mg/L	200	3.6	6.6
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	3	2.5	3.3
pH値		5.8～8.6	7.2	7.8
味		異常なし	－	－
臭気		異常なし	沼沢臭	沼沢臭
色度	度	5	13	9.1
濁度	度	2	11	7.7
アンモニア態窒素	mg/L	―	0.07	＜0.02

【浄水】

項　目	単位	水質基準	採水場所							
			新庄浄水場系	兵家浄水場系	竹内浄水場系	新庄浄水場系		平岡受配水池系	兵家浄水場系	竹内浄水場系
			新庄浄水場場内	兵家浄水場場内	竹内浄水場場内	北花内	笛堂	忍海	加守	勝根
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	13	9.9	15	12	11	8.1	10	11
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	3	1.2	0.9	1.4	1.1	0.7	0.5	1.0	1.1
pH値		5.8～8.6	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	＜0.5	＜0.5	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
濁度	度	2	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
残留塩素	mg/L		0.6	0.9	1.2	0.3	0.5	0.8	0.4	0.5
ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000003	－	－	0.000002	0.000002	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	－	－	0.000001	0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.009	－	－	0.01	0.007	－	－	－

☆　浄水はすべての項目において水質基準を満たしており、安全な水をお届けしています。