令和8年10月分（10月6日採水）の水質検査結果（省略不可項目・項目検査）は以下のとおりでした。

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	採水場所					
			新庄浄水場系			平岡受配水池系	兵家浄水場系	竹内浄水場系
			浄水場内	北花内	笛　堂	忍　海	加　守	勝　根
基1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
基20	PFOS及びPFOA(※)	0.00005	0.000009	0.000005	0.000004	＜0.000002	0.000006	0.000007
基21	塩素酸	0.6	0.13	0.08	0.08	＜0.06	0.20	0.16
基22	クロロ酢酸	0.02	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
基23	クロロホルム	0.06	0.015	0.014	0.012	0.007	0.019	0.018
基24	ジクロロ酢酸	0.03	0.007	0.003	0.004	0.004	0.003	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	＜0.001	0.001	0.001	0.002	＜0.001	＜0.001
基26	臭素酸	0.01	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
基27	総トリハロメタン	0.1	0.019	0.019	0.017	0.013	0.023	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03	0.007	0.007	0.006	0.003	0.011	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
基30	ブロモホルム	0.09	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.03	0.03	0.03	－	0.02	0.02
基38	塩化物イオン	200	12	10	9.5	7.0	9.5	10
基39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300	49	43	42	－	44	44
基40	蒸発残留物	500	91	81	78	－	81	84
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0.7	0.7
基47	pH値	5.8～8.6	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
基51	濁度	2度	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	残留塩素		0.7	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6

（※)PFOS及びPFOAの和として

☆　すべての項目において水質基準を満たしており、安全な水をお届けしています。