令和8年7月分（7月7日採水）の水質検査結果（毎月検査項目）は以下のとおりでした。

【 原 水 】

項　　目	単位	水質基準	採水場所 新庄浄水場系 南接合井
一般細菌	個/mL	100	＞300
大腸菌		検出しない	検出する
塩化物イオン	mg/L	200	5.7
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	3	2.5
pH値		5.8～8.6	7.6
味		異常なし	－
臭気		異常なし	沼沢臭
色度	度	5	12
濁度	度	2	4.6
アンモニア態窒素	mg/L	－	0.04