

平成18年6月分(6月8日採水)の水質検査結果は以下のとおりでした。

【浄水】

| 項目 | 単位 | 水質基準 | 採水場所 | | | | | | | |
|-----------------|------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 新庄浄水場系 | 兵家浄水場系 | 竹内浄水場系 | 新庄浄水場系 | | 平岡受配水池系 | 兵家浄水場系 | 竹内浄水場系 |
| | | | 新庄浄水場場内 | 兵家浄水場場内 | 竹内浄水場場内 | 疋田 | 笛堂 | 忍海 | 加守 | 勝根 |
| 一般細菌 | 個/mL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
| 塩化物イオン | mg/L | 200 | 11.6 | 10.0 | 17.4 | 12.2 | 12.0 | 10.1 | 10.0 | 12.8 |
| 有機物(全有機炭素TOCの量) | mg/L | 5 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | <0.5 | 0.7 | 0.8 |
| PH値 | | 5.8~8.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
| 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 度 | 5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 濁度 | 度 | 2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| ジェオスミン | mg/L | 0.00002 | <0.000002 | - | - | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | 0.000002 |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00002 | 0.000004 | - | - | 0.000003 | 0.000003 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 |
| 残留塩素 | mg/L | | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |

すべての項目において水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。