

平成19年11月分(11月8日採水)の水質検査結果(毎月検査項目)は以下のとおりでした。

### 【原水】

項目	単位	水質基準	採水場所						
			新庄浄水場系					兵家浄水場系	竹内浄水場系
			南接合井	内池	滝ノ本池	中戸新池	ダブ池	別所池	上池
一般細菌	個/mL	—	≥300	≥300	≥300	≥300	222	225	198
大腸菌		—	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する
塩化物イオン	mg/L	—	10.5	9.2	4.1	6.2	4.2	5.2	7.1
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	—	2.1	2.6	1.1	2.7	1.3	1.9	2.2
PH値		—	7.8	7.9	7.8	8.4	7.7	7.8	7.7
味		—	—	—	—	—	—	—	—
臭気		—	異常なし	タール臭	異常なし	タール臭	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	—	8.0	13.3	4.9	10.0	4.2	6.7	6.5
濁度	度	—	0.9	13.1	6.7	9.8	5.2	8.1	2.9
アンモニア性窒素	mg/L	—	0.07	0.13	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05

### 【浄水】

項目	単位	水質基準	採水場所							
			新庄浄水場系	兵家浄水場系	竹内浄水場系	新庄浄水場系		平岡受配水池系	兵家浄水場系	竹内浄水場系
			新庄浄水場場内	兵家浄水場場内	竹内浄水場場内	疋田	笛堂	忍海	加守	勝根
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	11.9	8.9	13.4	12.4	12.4	8.7	8.9	10.7
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	5	0.9	0.6	1.2	1.0	1.0	<0.5	0.6	0.8
PH値		5.8~8.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L		0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6

☆ 浄水はすべての項目において水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。