

平成20年11月分(11月6日採水)の水質検査結果(毎月検査項目)は以下のとおりでした。

【原水】

項目	単位	水質基準	採水場所				
			新庄浄水場系				
			南接合井	内池	滝ノ本池	中戸新池	ダブ池
一般細菌	個/mL	—	≧300	≧300	≧300	≧300	208
大腸菌		—	検出する	検出する	検出する	検出する	検出する
塩化物イオン	mg/L	—	11.0	7.0	4.1	6.2	4.1
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	—	2.0	3.0	1.0	2.3	0.9
PH値		—	7.7	8.0	7.7	7.9	7.6
味		—	—	—	—	—	—
臭気		—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	—	9.2	10.6	1.3	8.5	2.2
濁度	度	—	0.8	18.2	2.0	8.8	2.4
アンモニア性窒素	mg/L	—	0.07	0.13	<0.05	0.19	<0.05

【浄水】

項目	単位	水質基準	採水場所							
			新庄浄水場系	兵家浄水場系	竹内浄水場系	新庄浄水場系		平岡受配水池系	兵家浄水場系	竹内浄水場系
			新庄浄水場場内	兵家浄水場場内	竹内浄水場場内	疋田	笛堂	忍海	加守	勝根
一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
塩化物イオン	mg/L	200	10.3	7.7	13.6	10.4	10.4	7.8	7.8	9.6
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	5	0.9	0.7	1.6	0.9	0.9	<0.5	0.7	0.8
PH値		5.8~8.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L		0.7	0.7	0.3	0.6	0.6	1.0	0.4	0.5

☆ 浄水はすべての項目において水質基準を満たしており、安全で良質な水をお届けしています。