

○新庄庁舎

【機器交換必要】

系統	機器名称・用途	台数	設置場所	参考品番
AHU-3-2	弁リネージ 型番：Q455C1052 用途：冷温水三方弁用	1	3階 市長室	ダイキン工業製 型番は機器名称・用途に記載
AHU-4	デジタル指示調節計 型番：R30DA040500 用途：加湿器制御用	1	4階 空調機械室	ダイキン工業製 型番は機器名称・用途に記載
AHU-8	モジュトロールモータ 型番：M904E1382 用途：冷温水三方弁用	1	2階 204会議室	ダイキン工業製 型番は機器名称・用途に記載
FCU群制御	モジュトロールモータ 型番：M904E1382 用途：冷温水三方弁用	1	1階 市民窓口課	ダイキン工業製 型番は機器名称・用途に記載
FCU・OEU 個別制御	室内系温度調節器 型番：T6065B1000 用途：室内温度制御用	1	1階 南玄関	ダイキン工業製 型番は機器名称・用途に記載
FCU・OEU 個別制御	小形電動三方弁 型番：V4044A4522 用途：室内温度制御用	1	5階 通路東	ダイキン工業製 型番は機器名称・用途に記載
FCU・OEU 個別制御	小形電動三方弁 型番：V4044A4522 用途：室内温度制御用 ※新たな点検口設置必要	1	5階 理事者控室	ダイキン工業製 型番は機器名称・用途に記載