

○新庄庁舎

中央監視装置既設仕様

下記の管理点数における制御を行う。

名称	組数
室内温度計測	10
AHU-1～5ロールフィルター巻終り信号	5
AHU-1～9運転状態信号	9
AHU-1～9冷暖切替信号	1
外気温湿度計測（5階機械室設置）	1

WYI機能

温湿度デジタル指示（温度16点、湿度14点）
温湿度周期記録
温湿度上下限警報（AHU運転時のみ）
ロールフィルター巻終り警報監視・記録
自動制御冷暖房切替信号

中央監視装置管理点数

名称	発停	状態	故障	計測		夏冬切替	対象盤	名称	発停	状態	故障	計測		夏冬切替	対象盤
				温度	湿度							温度	湿度		
R-1 ヒートポンプ群	○	○	○				マルチコントローラ								
R-2 ヒートポンプ群	○	○	○				〃	4階 コンピューター室	○	○	○				M-4
P-3 二次ポンプ	○	○	○				M-R	〃 会議室402				○	○		CP-4
P-4 二次ポンプ	○	○	○				〃	〃 会議室403				○	○		〃
P-5 二次ポンプ	○	○	○				〃	〃 情報体験学習室				○	○		〃
P-6 二次ポンプ	○	○	○				〃	〃 情報センターシステム				○	○		〃
P-7 二次ポンプ	○	○	○				〃	〃 設計室				○	○		〃
P-8 二次ポンプ	○	○	○				〃	〃 情報サロン				○	○		〃
クッションタンク			○				〃	〃 コピー室				○	○		〃
AHU-1	○	○	○				M-1	1階 保険年金課・住民課				○	○		CP-1-1
EF-1		○	○				〃	〃 税務課				○	○		〃
AHU-2	○	○	○				M-2A	〃 建設課・経済課				○	○		〃
EF-2		○	○				〃	2階 設計室				○	○		CP-2-1
AHU-3	○	○	○				CP-3-1	〃 委員会室・計画課				○	○		〃
EF-3		○	○				〃	〃 小会議室				○	○		CP-2-3
AHU-4	○	○	○				CP-4	3階 総務課				○	○		CP-3-1
EF-4		○	○				M-4	〃 町長室				○	○		〃
AHU-5	○	○	○				M-5	4階 区長打合せ室				○	○		CP-4
EF-5		○	○				〃	〃 会議室401				○	○		〃
AHU-6	○	○	○				M-2B	5階 事務局				○	○		CP-5-1
EF-6		○	○				〃	〃 議場				○	○		〃
AHU-7	○	○	○				M-2C	〃 外気				○	○		〃
EF-7		○	○				〃								
AHU-8	○	○	○				M-2B	夏-冬 切替						○	CP盤
EF-8		○	○				〃								
AHU-9	○	○	○				M-2B								
EF-9		○	○				〃								