

○健康福祉センター

照明器具リスト（参考）

営業日数：240日

階	室名・エリア名	姿図記号	型 式 タイプ	仕様		
				消費電力 W	台数 台	点灯時間 h
1	事務室	E42	FL40W×2	80	16	7.0
1	事務室	E42B	FL40W×2	80	4	7.0
1	事務室	O21B	FL20W×1	20	1	24.0
1	応接室	F364	FPL36W×4	144	2	1.0
1	廊下1	E22B	FL20W×2	40	1	4.0
1	湯沸室	A22	FL20W×2	40	1	1.0
1	湯沸室	L21	FL20W×1	20	1	1.0
1	風除室	D36	FPL36W×4	144	4	1.0
1	風除室	V27	FDL27W	27	2	1.0
1	相談室1	F364	FPL36W×4	144	1	1.0
1	相談室2	F364	FPL36W×4	144	1	1.0
1	玄関ホール	D21	FL20W×1	20	32	7.0
1	玄関ホール	H364	FPL36W×4	144	8	7.0
1	玄関ホール	O21BF	FL20W×1	20	1	24.0
1	玄関ホール	P21Ba	FL20W×1	20	1	24.0
1	展示・談話コーナー	P21Ba	FL20W×1	20	1	24.0
1	階段下倉庫	A41	FL40W×1	40	1	4.0
1	東階段	A41B	FL40W×1	40	2	4.0
1	東階段	O21BF	FL20W×1	20	1	4.0
1	PS	Z60W	IL60W	60	1	0.2
1	廊下2	E22	FL20W×2	40	3	4.0
1	廊下2	E22B	FL20W×2	40	4	4.0
1	廊下2	O21BF'	誘導灯	20	1	24.0
1	福祉作業室	E43	FL40W×3	120	6	7.0
1	福祉作業室	V27	FDL27W	27	4	7.0
1	倉庫1	A41	FL40W×1	40	2	0.2
1	書庫	A41	FL40W×1	40	2	0.2
1	集団検診室	E42	FL40W×2	80	18	4.0
1	集団検診室	E42B	FL40W×2	80	6	4.0
1	集団検診室	O21B	FL20W×1	20	2	24.0
1	女子更衣室	A41	FL40W×1	40	2	1.0
1	男子更衣室	A41	FL40W×1	40	2	1.0
1	洗面所	D41	FL40W×1	40	1	1.0
1	洗面所	E41	FL40W×1	40	1	1.0
1	男子便所	E42	FL40W×2	80	1	1.0
1	身障者用便所	E22	FL20W×2	40	1	1.0
1	洗面所	D41	FL40W×1	40	1	1.0
1	洗面所	E41	FL40W×1	40	1	1.0
1	女子便所	E42	FL40W×2	80	1	1.0
1	検査処理室	D41	FL40W×1	40	4	4.0

階	室名・エリア名	姿図記号	型 式 タイプ	仕様		
				消費電力 W	台数 台	点灯時間 h
1	検査処理室	E41	FL40W×1	40	1	4.0
1	検査処理室	E41B	FL40W×1	40	2	4.0
1	歯科診察室	E41	FL40W×1	40	1	4.0
1	歯科診察室	E41B	FL40W×1	40	2	4.0
1	歯科診察室	E42	FL40W×2	80	3	4.0
1	歯科診察室	E42B	FL40W×2	80	1	4.0
1	歯科診察室	O21B	FL20W×1	20	1	24.0
1	消毒室	E41	FL40W×1	40	1	4.0
1	消毒室	E41B	FL40W×1	40	1	4.0
1	内科診察室	E42	FL40W×2	80	5	4.0
1	内科診察室	E42B	FL40W×2	80	1	4.0
1	屋外階段	S13	FDL13W×1	13	1	1.0
2	機能訓練室	E42	FL40W×2	80	14	4.0
2	機能訓練室	E42B	FL40W×2	80	4	4.0
2	テラス	Y50	IL50W	50	6	1.0
2	ホール	D21	FL20W×1	20	32	7.0
2	ホール	H364	FPL36W×4	144	6	7.0
2	ホール	P21Ba	FL20W×1	20	2	24.0
2	吹抜	R400	MF400W	400	4	1.0
2	東階段	A41B	FL40W×1	40	2	4.0
2	PS	Z60W	IL60W	60	1	0.2
2	廊下	E22	FL20W×2	40	5	4.0
2	廊下	E22B	FL20W×2	40	6	4.0
2	廊下	O21BF'	FL20W×1	20	1	24.0
2	相談室1	F363	FPL36W×3	108	2	4.0
2	相談室2	F363	FPL36W×3	108	2	4.0
2	倉庫	A41	FL40W×1	40	2	0.2
2	湯沸室	A21	FL20W×1	20	1	1.0
2	湯沸室	L11	FL10W×1	10	1	1.0
2	ボランティア室	E42	FL40W×2	80	10	4.0
2	ボランティア室	E42B	FL40W×2	80	2	4.0
2	ボランティア室	O21B'	FL20W×1	20	1	24.0
2	女子更衣室	A41	FL40W×1	40	1	1.0
2	女子更衣室	K41	FL40W×1	40	1	1.0
2	女子更衣室	D21	FL20W×1	20	1	1.0
2	男子更衣室	A41	FL40W×1	40	1	1.0
2	男子更衣室	K41	FL40W×1	40	1	1.0
3	男子更衣室	D21	FL20W×1	20	1	1.0
2	会議室	E42	FL40W×2	80	10	4.0
2	会議室	E42B	FL40W×2	80	2	4.0
2	洗面所	D41	FL40W×1	40	1	1.0
2	洗面所	E41	FL40W×1	40	1	1.0
2	男子便所	E42	FL40W×2	80	1	1.0

階	室名・エリア名	姿図記号	型式 タイプ	仕様		
				消費電力 W	台数 台	点灯時間 h
2	身障者用便所	E22	FL20W×2	40	1	1.0
2	洗面所	D41	FL40W×1	40	1	1.0
2	洗面所	E41	FL40W×1	40	1	1.0
2	女子便所	E42	FL40W×2	80	1	1.0
2	医師控室	E42	FL40W×2	80	10	7.0
2	医師控室	E42B	FL40W×2	80	2	7.0
2	医師控室	O21B	FL20W×1	20	1	24.0
2	倉庫	A41	FL40W×1	40	2	0.2
2	屋外階段、避難すべり台	S13	FDL13W×1	13	2	1.0
3	保健指導室	E42S	FL40W×2	80	24	4.0
3	テラス	Y50	IL50W	50	6	1.0
3	ホール	D21	FL20W×1	20	32	7.0
3	ホール	H364	FPL36W×4	144	8	7.0
3	ホール	P21Ba	FL20W×1	20	2	24.0
3	ホール	O21BF	FL20W×1	20	1	24.0
3	倉庫1	A41	FL40W×1	40	6	0.2
3	ミーティングルーム（南）	E42	FL40W×2	80	4	4.0
3	ミーティングルーム（南）	E42B	FL40W×2	80	2	4.0
3	ミーティングルーム（北）	E42	FL40W×2	80	4	4.0
3	ミーティングルーム（北）	E42B	FL40W×2	80	2	4.0
3	東階段	A41B	FL40W×1	40	2	4.0
3	PS	Z60W	IL60W	60	1	0.2
3	廊下	C41	FL40W×1	40	12	4.0
3	廊下	e18	FDL18W	18	4	4.0
3	廊下	H364	FPL36W×4	144	2	4.0
3	廊下	O21BF	FL20W×1	20	1	24.0
3	栄養指導室	E42	FL40W×2	80	17	4.0
3	栄養指導室	E42B	FL40W×2	80	5	4.0
3	栄養指導室	O21B	FL20W×1	20	1	24.0
3	湯沸室	A41	FL40W×1	40	1	1.0
3	湯沸室	L11	FL10W×1	10	1	1.0
3	プレイルーム	F363	FPL36W×3	108	4	7.0
3	プレイルーム	V27	FDL27W	27	4	7.0
3	洗面所	D41	FL40W×1	40	1	1.0
3	洗面所	E41	FL40W×1	40	1	1.0
3	男子便所	E42	FL40W×2	80	1	1.0
3	身障者用便所	E22	FL20W×2	40	1	1.0
3	洗面所	D41	FL40W×1	40	1	1.0
3	洗面所	E41	FL40W×1	40	1	1.0
3	女子便所	E42	FL40W×2	80	1	1.0
3	和室	ア27	FDL27W	27	5	1.0
3	和室	C41	FL40W×1	40	2	1.0
3	和室	D41	FL40W×1	40	56	2.0

階	室名・エリア名	姿図記号	型 式 タイプ	仕様		
				消費電力 W	台数 台	点灯時間 h
3	和室	O21B	FL20W×1	20	1	24.0
3	踏込	f363J	FPL36W×3	108	2	1.0
3	踏込	O21B'	FL20W×1	20	1	24.0
3	倉庫2	A41	FL40W×1	40	1	0.2
3	屋外階段・避難すべり台	S13	FDL13W×1	13	2	1.0
RF	東階段	A41B	FL40W×1	40	2	4.0
RF	EV機械室	A42B	FL40W×2	80	1	0.2
RF	電気室	A41	FL40W×1	40	1	0.2
RF	前室	A41	FL40W×1	40	1	1.0
RF	前室	A41B	FL40W×1	40	1	1.0
RF	空調機器置場	Z60W	IL60W	60	1	0.2
外周	外壁	S13	FDL13W×1	13	7	4.0
外周	街路灯	OUT1	HF200W	200	4	4.0
外周	庭園灯	OUT2	FDL18W	18	6	4.0
外周	庭園灯	OUT2'	FDL18W	18	1	4.0
外周	駐車場	OUT3	FLR40W	40	6	4.0
外周	駐車場	OUT4	FL20W	20	3	4.0
合計					568	